ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 14 Ἰουνίου 1930 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | Ἀριθμὸς φύλλου 204

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ ἀντισεισμικοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ Κορίνθου-Λουτρακίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ. καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. 1336 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων ὡς καὶ τὸ ὑπ' ἀριθ. 262 ἐ. ἔ., πρακτικὸν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, κανονίζομεν τοὺς ὅρους δομήσεως καὶ ἐπισκευῆς κτιρίων ἐπὶ τῶν σεισμοπλήκτων περιοχῶν Κορίνθου—Λουτρακίου ὡς ἀκολούθως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικότητες

Ἄρθρον 1.

Ἐν τῷ Στατικῷ ὑπολογισμῷ τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ κτιρίου θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν, ἐκτὸς τῶν δυνάμεων τῆς βαρύτητος καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἐπιρροῆς τῆς θερμοκρασίας καὶ τοῦ ἀνέμου, καὶ αἱ ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ προκαλούμεναι ἐπιβαρύνσεις.

Ἡ ἐνέργεια τῆς κατακορύφου συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ θὰ εἰσάγηται ἐν τοῖς ὑπολογισμοῖς ὡς κατακόρυφος δύναμις θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἐντάσεως ἴσης πρὸς τὰ 30ο)ο τῶν κατακορύφων φορτίων, ἡ δὲ τῆς ὁριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως θὰ εἰσάγηται ὡς ὁριζοντία δύναμις θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἴση πρὸς τὰ 12 ο)ο τῶν αὐτῶν φορτίων. Ἑκάστη κατακόρυφος ἢ ὁριζοντία τοιαύτη δύναμις ἐφαρμοσθήσεται εἰς τὸ κέντρον τῆς ἀντιστοίχου μάζης.

Διὰ τὰ κτίρια ὧν τὰ ἐξωτερικὰ τοιχώματα εἶναι τοσοῦτον ἐλαφρά, ὥστε ἡ ἐκ τῆς ὁριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ ἐπιρροὴ νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 75 χιλιόγραμμα ἀνὰ τετρ. μέτρον, αὕτη θ' ἀντικαθίσταται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς πνοῆς τοῦ ἀνέμου ὡς πιέσεως ὁριζοντίως διευθυνομένης καὶ ἐντάσεως 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετρ. μέτρον κατακορύφου ἐπιφανείας. Εἰς κτίρια καὶ κατασκευὰς ἐν γένει ὧν αἱ ἐν κατόψει διστάσεις εἶναι μικραὶ ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕψος αὐτῶν, θὰ προστίθεται εἰς τὴν ὁριζοντίαν συνιστῶσαν τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ καὶ πίεσις ἀνέμου ὁριζοντίως διευθυνομένη ἐντάσεως 75χιλιογράμμων ἀνὰ τετρ. μέτρον κατακορύφου ἐπιφανείας. Ἡ διεύθυνσις τῶν ὁριζοντίων δυνάμεων πρέπει νὰ λαμβάνηται πάντοτε κατὰ τοὺς κυρίους ἄξονας τῆς κατασκευῆς.

Ἐν τῷ ὑπολογισμῷ δύναται νὰ μὴ λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν τὸ σύγχρονον τῶν δύο ἀνωτέρων δυνάμεων, ἤτοι κατακορύφου καὶ ὁριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως.

Ἄρθρον 2.

Τὰ στοιχεῖα ἑκάστης κατασκευῆς διακρίνονται ἀπὸ στατικῆς ἀπόψεως εἰς 2 κατηγορίας. Εἰς τὸν φέροντα ἢ στατικὸν ὀργανισμὸν τῆς κατασκευῆς καὶ εἰς τὰ λοιπὰ φερόμενα μέρη αὐτῆς, ἢ τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως. Ὁ φέρων ἢ στατικὸς ὀργανισμὸς περιλαμβάνει πάντα τὰ στοιχεῖα τῆς κατασκευῆς ἅτινα σκοποῦσι τὴν μεταφορὰν τῶν ἐπὶ τῆς κατασκευῆς ἐνεργουσῶν δυνάμεων εἰς τὸ ἔδαφος θεμελιώσεως. Ὁ ὀργανισμὸς συμπληρώσεως περιλαμβάνει τὰ λοιπὰ ἐκτὸς τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς μέρη τῆς κατασκευῆς, ἅτινα ἁπλῶς σκοποῦσι τὴν συμπλήρωσιν αὐτῆς κατὰ τρόπον καθιστῶντα τὴν κατασκευὴν ἔν τε τῷ συνόλῳ καὶ τὰ καθ' ἕκαστον μέρη αὐτῆς χρησιμοποιήσιμον διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν προώρισται.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἄνω αἱ ἐν γένει κατασκευαὶ διαιροῦνται εἰς τὰς κάτωθι δύο μεγάλας κατηγορίας.

Α') Κατασκευὰς μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Β') Κατασκευὰς μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Α' Οἰκοδομαὶ μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς

Ὡς τοιαῦται νοοῦνται κτίρια ὧν τὰ στατικῶς δρῶντα μέρη, ἤτοι τοῖχοι, πατώματα κλπ. ἀποτελοῦνται ἐκ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης τόσον κατ' ἔροφον, ὅσον καὶ καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ κτιρίου. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπάγονται τὰ ἑξῆς οἰκοδομικὰ συστήματα :

1) Συστήματα ὁλοσώμων κατασκευῶν εἰς ἃ τοῖχοι, πατώματα καὶ στέγαι κατασκευάζονται ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑλικοῦ καὶ δή.

α') Ἐκ λιθοδομῆς κατὰ τὸν τύπον τῶν ἐν Θήρᾳ οἰκιῶν.

β') Ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος ὠπλισμένου ἢ μή.

2. Συστήματα σκελετῶν μὲ στοιχεῖα συμπληρώσεως εἰς ἃ τὰ φέροντα κατακόρυφα, ὁριζόντια ἢ κεκλιμένα μέρη, κατασκευάζονται ἐκ τῆς αὐτῆς οἰκοδομησίμου ὕλης καὶ δή.

α') Ἐκ ξύλου.

β') Ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

γ') Ἐκ σιδήρου.

Β'. Οἰκοδομαὶ μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Τοιαῦται εἶναι κτίρια ἐν οἷς τὰ στατικῶς δρῶντα μέρη ἀποτελοῦνται ἐκ δομησίμου ὕλης ἧς ἡ φύσις διαφέρει ἀπὸ ὀρόφου εἰς ὄροφον ἢ καὶ ἀπὸ τμήματος εἰς τμῆμα τοῦ αὐτοῦ ὀρόφου. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην τῶν οἰκοδομῶν τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη ἀποτελοῦνται ἐκ τῶν ἀκολούθων εἰδῶν δομῆς.

α') Ἐκ φυσικῶν λίθων.

β') Ἐκ τεχνητῶν λίθων.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

Τὰ δὲ ὁριζόντια ἢ κεκλιμένα τοιαῦτα ἀποτελοῦνται ἐκ διαφόρου πρὸς τὰ κατακόρυφα δομησίμου ὕλης, ἤτοι :

α') Ἐκ ξύλου.

β') Ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

γ') Ἐκ σιδήρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Κτίρια μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Ἄρθρον 3.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων τῆς πρώτης κατηγορίας ἤτοι μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς, δέον νὰ τηρῶνται οἱ κάτωθι γενικοὶ κανόνες.

Κανὼν πρῶτος.—Ἅπαντα τὰ χρησιμοποιούμενα ὑλικὰ θὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος ἡ δὲ ἐργασία δομήσεως ἔσται ἐξαιρετικῶς ἐπιμεμελημένη τηρουμένων πάντων τῶν κανόνων τῆς τέχνης.

Κανὼν δεύτερος.— Κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων θὰ ἐπιζητεῖται διάταξις τῆς διαιρέσεως τοιαύτη, ὥστε νὰ ἀποτελεῖται εἰς εὐσταθὴς, ὁλόσωμος πλαισιωτὸς, ἢ δικτυωτὸς, στατικὸς ὀργανισμός.

Κανὼν τρίτος.— Ὁ προσδιορισμὸς τῶν διαστάσεων τῶν τε ὁριζοντίων καὶ κατακορύφων μερῶν ἑνὸς οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ὁριζομένων ὁμοιογενῶν ὀργανισμῶν, θὰ ἐκτελῆται ἐπὶ τῇ βάσει πλήρους στατικοῦ ὑπολογισμοῦ.

Κανὼν τέταρτος.—Κατακόρυφα μέρη τοῦ κτιρίου ὑφ' ὁ τὴν θρᾶσιν μόνον τῆς βαρύτητος, θὰ ὑπολογίζωνται καὶ θὰ κατασκευάζωνται ὅπως ἀντέχωσιν εἰς κάμψιν καὶ διάτμησιν.

Κανὼν πέμπτος.—Κατὰ τὴν μετρούμενον κατακορύφων καὶ τῶν ὁριζοντίων ἢ κεκλιμένων μερῶν τοῦ στατικοῦ ὀργανισμοῦ σύνδεσμος πρέπει νὰ ἐξασφαλίζηται τὸ ἀπαραμόρφωτον τῆς γωνίας συνδέσεως ἢ μόνον ἐλαστικὴ ταύτης παραμόρφωσις.

Κανὼν ἕκτος.—Τὰ στοιχεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ συμπληρώσεως θὰ κατασκευάζωνται καὶ εἰ δυνατὸν καὶ θὰ ὑπολογίζωνται ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἀντέχωσιν εἰς τὰς ἐπ' αὐτῶν δυναμένας νὰ ἐνεργήσωσιν ὁριζοντίας ἢ προσθέτους κατακορύφους δυνάμεις καὶ νὰ μεταφέρωσι ταύτας ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς.

Κανὼν ἕβδομος.—Τὰ ἀποτελοῦντα τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως τοῦ κτιρίου μέρη, δέον νὰ προσαρμόζωνται στερεῶς ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς αὐτοῦ καὶ νὰ περιορίζωνται εἰς τὸ ἐλάχιστον δυνατὸν ὅριον βάρους καὶ διαστάσεων.

Κανὼν ὄγδοος.—Τὸ κέντρον βάρους τοῦ ὅλου κτιρίου συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς θεμελιώσεως πρέπει νὰ καταβιβάζηται ὅσον τὸ δυνατὸν χαμηλότερον.

"Αρθρον 4.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ὁλοσώμους ὁμογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμοὺς ἤτοι κτιρίων.

α') Κατὰ τὸν τύπον τῶν ἐν νήσῳ Θήρᾳ οἰκιῶν.

β') Ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς διὰ πλίνθων πλήρων.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

ἰσχύουσι τὰ ἑξῆς :

Ἡ τοιχοποιία ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν λίθων θὰ κατασκευάζηται δι' ὑδραυλικῆς κονίας ἢ μικτῆς ἀσβεστοκονίας περιεχούσης τοὐλάχιστον 100 χιλ. τσιμέντου κατὰ μ. κυβ. κονιάματος, Ἡ ἄμμος ἔσται καθαρὰ ἐκ κόκκων μικτοῦ μεγέθους, ἐν δὲ τῇ αἰτήσει πρὸς ἔκδοσιν ἀδείας οἰκοδομῆς, θὰ ὁρίζηται ἡ θέσις λήψεως αὐτῆς, προταγμένου συγχρόνως δείγματος τῆς χρησιμοποιηθησομένης ἄμμου.

Τὰ ἀνώφλια θυρῶν καὶ παραθύρων ἔσονται θολωτά.

Ἐν περιπτώσει κατασκευῆς ὁριζοντίων ἀνωφλίων ταῦτα ἔσονται ἀπαραιτήτως σιδηροπαγῆ καὶ θὰ διήκουν ἐφ' ὅλου τοῦ πλάτους καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ μήκους τοῦ τοίχου μὲ τὸ αὐτὸ πάχος.

Διὰ τὰς ὁλοσώμους κατασκευὰς ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος ἐφαρμόζονται οἱ ἀντίστοιχοι κανονισμοὶ τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους καὶ ἔτους 1925.

Εἰς τὰ διὰ τοιούτων κατασκευῶν κτίρια ἐπιτρέπεται.

α') Ὑπόγειον.

β') Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου 1,50μ. τὸ πολὺ ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

γ') Ἀριθμὸς ὀρόφων 2.

δ') Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 3,50 μέτρ. διὰ κατοικίας καὶ 4,50 μέτρ. διὰ καταστήματα, καὶ

ε') Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 8,50 μέτρα μετρούμενον ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

"Αρθρον 5.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ὁμοιογενεῖς ἐκ σκελετοῦ στατικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ ἐφαρμόζωνται τὰ ἑξῆς:

Α'. Ξύλινοι σκελετοί. Διὰ κτίρια ἅπινα κατασκευασθήσονται ἐκ ξυλίνου σκελετοῦ τὰ ὁριζόντια ἢ κεκλιμένα μέρη θὰ συνδέωνται μετὰ τῶν κατακορύφων τοιούτων στερεῶς διὰ συνδέσμων ἐκ ξύλου ἢ σιδήρου, καθιστώντων τὴν γωνίαν συνδέσεως ἀπαραμόρφωτον ὥστε ν' ἀποτελῆται οἱονεὶ πλαισιωτὴ κατασκευή. Ἄλλως θὰ τοποθετῶνται εἰς τὸ ὕψος ἑκάστης ὀροφῆς σύνδεσμοι διὰ διαγωνίων καὶ ἀντιδιαγωνίων, ξυλίνων ἢ σιδηρῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ δημιουργεῖται δικτύωμα ἐν τῷ χώρῳ.

Εἰς τὰ διὰ τοιούτου εἴδους κατασκευῶν κτίρια ἐπιτρέπεται.

1. Ὑπόγειον (ἐν ᾧ ὁ σκελετὸς θὰ περιβάλληται ἐκ τοιχοποιίας ἢ σκυροκονιάματος).

2. Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου 1,50 μ. τὸ πολὺ ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

3 Ἀριθμὸς ὀρόφου 2.

4. Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 3,50 μέτρ. διὰ κατοικίας καὶ 4,50 μέτρ. διὰ καταστήματα.

5. Συνολικὸν μέγιστον ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 8,50 μ. μετρούμενον ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Β'. Σκελετοὶ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος. Οὗτοι πρέπει νὰ ὑπολογίζωνται καὶ κατασκευάζωνται συμφώνως τοῖς Γερμανικοῖς κανονισμοῖς τοῦ ἔτους 1919 διὰ σιδηρᾶς κατασκευάς.

Ἐνδείκνυται διάταξις καθ' ἣν θὰ ἀποτελῶνται κατὰ ὄροφον συνεχῆ πολύστηλα πλαίσια πεπακτωμένα ἢ καὶ ἀρθρωτὰ εἰς τὰς βάσεις τῶν στύλων.

Εἰς τὰς διὰ τοιούτων σκελετῶν οἰκοδομὰς ἐπιτρέπεται.

1. Ὑπόγειον.

2. Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου τὸ πολὺ 1,50 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

3. Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τρεῖς.

4. Ὕψος ὀρόφου τὸ πολὺ 5,50 μέτρα μετρούμενα ἀπὸ δαπέδου εἰς δάπεδον.

5. Συνολικὸν μέγιστον ὕψος οἰκοδομῆς μέχρι 13.5 μέτρα μετρούμενον ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Γ". Σκελετοὶ σιδηροί. Τὰ κτίρια ἐκ σιδηροῦ σκελετοῦ θὰ ὑπολογίζωνται συμφώνως τοῖς Γερμανικοῖς οἰκοδομικοῖς κανονισμοῖς (ἔτος 1919) διὰ σιδηρᾶς κατασκευάς.

Διὰ τῆς διατάξεως τοῦ σκελετοῦ πρέπει ν' ἀποτελῶνται συνεχῆ κατὰ ὄροφον πλαίσια ἢ δικτυωτοὶ ἐν τῷ χώρῳ σκελετοί,

Χρῆσις χυτοσιδήρου ἀπαγορεύεται ἀπολύτως, καθὼς ἐπίσης καὶ παντὸς εὐθραύστου ὑλικοῦ.

Ὡς πρὸς τοὺς σιδηροῦς σκελετούς, ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις περὶ ἀριθμοῦ, ὕψους ὀρόφων κλπ. αἱ ἀναφερόμεναι ἀνωτέρω εἰς τὰς ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος κατασκευὰς «περίπτωσις β' τοῦ παρόντος ἄρθρου).

"Αρθρον 6.

Ἡ ἐκτέλεσις σκελετῶν σιδηρῶν ἢ σιδηροπαγῶν μὲ πλείονας τοῦ ἑνὸς ὀρόφους, πρέπει νὰ ἀνατίθηνται ὑποχρεωτικῶς εἰς ἀνεγνωρισμένα τεχνικὰ γραφεῖα διαθέτοντα ἀνώτερον τεχνικὸν προσωπικὸν καὶ ἔχοντα ἐκτελέσει τοιαύτης φύσεως ἔργα, ἢ εἰς ἐργολάβους διαθέτοντας δ'πλωματοῦχον πολιτικὸν Μηχανικὸν ὡς ἀμέσως ἐπιβλέποντα ἢ εἰς διπλωματούχους πολιτικοὺς Μηχανικούς.

"Αρθρον 7.

Ἐπὶ μονορόφου κτιρίου ἐξ ὁμοιογενοῦς στατικοῦ ὀργανισμοῦ οἱασδήποτε φύσεως, ὕψους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 4 μέτρα, ἐπιτρέπεται προσθήκη ἑτέρου ὀρόφου ὁμοιογενοῦς ἐκ ξυλίνου στατικοῦ ὀργανισμοῦ σκελετοῦ, ἐφ' ὅσον τὸ ὕψος τοῦ τελευταίου τούτου ὀρόφου δὲν ὑπερβαίνει τὰ τρία μέτρα καὶ συνδέεται οὗτος ἀπολύτως μὲ τὸν κάτωθι ὄροφον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Κτίρια μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

"Αρθρον 8.

Τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη τῶν κτιρίων τούτων δύνανται ν' ἀποτελῶνται ἐκ τοιχοποιίας.

α') Διὰ φυσικῶν λίθων, ἀργῶν ἢ ξεστῶν.

β') Διὰ τεχνιτῶν λίθων ἤτοι ὁμοπλίνθων, ὀπτοπλίνθων, σιμεντοπλίνθων κλπ.

γ') Διὰ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

Τὰ ὁριζόντια ἢ κεκλιμένα φέροντα μέρη τῶν αὐτῶν κτιρίων, δύνανται ν' ἀποτελῶνται ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

"Αρθρον 9.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς, δέον νὰ τηρῶνται οἱ κάτωθι γενικοὶ κανόνες.

Κανὼν πρῶτος. "Απαντα τὰ χρησιμοποιούμενα ὑλικὰ θὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος ἡ δὲ ἐργασία ἔσται ἐξαιρετικῶς ἐπιμεμελημένη, τηρουμένων πάντων τῶν κανόνων τῆς τέχνης.

Κανὼν δεύτερος. "Απαντα τὰ κατακόρυφα μέρη θὰ κατασκευάζωνται ἐκ τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως διαφόρου φύσεως ὑλῶν. Ἐξαιροῦνται τοῦ κανόνος τούτου διαχωρίσματα ὑπαγόμενα εἰς τὸν 6ον καὶ 7ον κανόνα τῶν ὁμοιογενῶν ὀργανισμῶν.

Κανὼν τρίτος. "Απαντα τὰ κατακόρυφα μέρη διακόπτονται ὑπὸ ὁριζοντίων ζωνῶν ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγοῦς σκυ-

ρονιάματος ἐκτεινομένων ἐφ' ὅλης τῆς κατόψεως τῶν τοίχων καὶ ἀπεχουσῶν ἀλλήλων τὸ πολὺ κατὰ 1,20 μέτρ. καθ' ὕψος. Πάντως ὑποχρεωτικαὶ θέσεις διὰ τὰς ζώνας εἰσὶν στάθμη θεμελιώσεως, ἢ δαπέδου, στάθμη κατωφλίων, παραθύρων, καὶ ἀνωφλίων θυρῶν καὶ παραθύρων, καὶ στάθμη ἐδράσεως δώματος ἢ στέγης. Αἱ ζῶναι αὗται δέον κατὰ τὰς γωνίας αὐτῶν νὰ εἶναι ἄκαμπτοι καὶ ν' ἀποτελῶσιν οἱονεὶ κλειστὰ ὁριζόντια κυψελοειδῆ πλαίσια. Εἰς τὰ ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος κτίρια, αἱ ζῶναι θὰ διαμορφῶνται ἀκριβῶς ὡς ἄνω, τοποθετουμένου, κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν τοίχων τοῦ ἀντιστοίχου τῶν ζωνῶν ὁπλισμοῦ εἰς τὰς οἰκείας θέσεις.

Αἱ ζῶναι ἐὰν μὲν εἶναι ἐκ σιδήρου ἢ ξύλου, δέον ν' ἀποτελῶνται ἐκ δύο τοὐλάχιστον τεμαχίων, τοποθετουμένων εἰς τὰς παρειὰς τῆς τοιχοποιΐας καὶ συνδεδεμένων πρὸς ἄλληλα τοὐλάχιστον ἀνὰ 0,50 μέτρα ἐὰν δὲ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος, δέον ν' ἀποτελῶνται ἐκ πλακὸς διηκούσης καθ' ὅλον τὸ πλάτος τοῦ τοίχου.

Ἐλάχισται διαστάσεις τῶν τοιούτων ζωνῶν ὁρίζονται πλὴν τῆς εἰς τὴν στάθμην τῶν ἀνωφλίων θυρῶν καὶ παραθύρων.

α') Διὰ τὰς ξυλίνας, δοκίδες τῶν 8)8.

β') Διὰ τὰς σιδηρᾶς, γωνιακὰ ἐλάσματα τῶν 60)60)6.

γ') Διὰ τὰς σιδηροπαγεῖς, πάχος 0,10μ.

Ἁπλοῦς ὁπλισμὸς 3)10 ἄνω καὶ κάτω καὶ συνδετῆρες ἀνὰ 0,25 μ.

Κανὼν τέταρτος. Αἱ θύραι καὶ τὰ παράθυρα θὰ πλαισιοῦνται δι' ὑλικοῦ ὁμοίου πρὸς τὸ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ κανόνι ἀναφερομένων ζωνῶν, ἐφαρμοζομένων τῶν αὐτῶν ὅρων ὡς πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὰς διαστάσεις.

Κανὼν πέμπτος. Ἅπαντα τὰ κατακόρυφα μέρη, δέον ν' ἀντιστηρίζωνται εἰς σημεῖα ἀπέχοντα τὸ πολὺ 5 μέτρα εἴτε δι' ἐγκαρσίων τοίχων τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης, εἴτε διὰ ἀντιρρήθων ἐξοχῆς καὶ πάχους τοὐλάχιστον ἴσου πρὸς τὸ πάχος τοῦ ἀντιστηριζομένου τοίχου. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ δύο διαδοχικῶν ἀντιρρήθων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοίχου ἐκτὸς ἐὰν αἱ διαστάσεις αὐτῶν δικαιολογοῦνται διὰ στατικοῦ ὑπολογισμοῦ.

Ἄρθρον 10.

Εἰς τὰς κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἄρθρον κατασκευὰς ἐπιτρέπεται.

α') Ὑπόγειον.

β') Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου τὸ πολὺ 1,50μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

γ') Ἀριθμὸς ὀρόφων εἷς.

δ') Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 4,50μ. καὶ

ε') Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 5.00 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Ἄρθρον 11.

Ἐφ' ὅσον τὸ ὕψος τῆς οἰκοδομῆς μὲ ἀνομοιογενῆ στατικὸν ὀργανισμὸν δὲν ὑπερβαίνει τὰ 4.00μ. ἐπιτρέπεται ὑπὲρ αὐτὸν ἡ προσθήκη ἑνὸς εἰσέτι ὀρόφου μὲ ὁμοιογενῆ ἐκ ξυλίνου σκελετοῦ στατικὸν ὀργανισμὸν ὕψους τὸ πολὺ 3.00 μ. οὗ τὸ φορτίον δέον νὰ μεταφέρηται δι' ὑποστηλωμάτων μεθ' ὧν οὗτος καλῶς θὰ συνδέηται καὶ ἀπ' εὐθείας ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θεμελιώσεως.

Ἄρθρον 12.

Στέγαι καὶ πατώματα ξύλινα ἢ σιδηρᾶ ἐδραζόμενα ἐπὶ τοίχων. θὰ κατασκευάζωνται κατὰ τρόπον ὥστε ζευκτὰ καὶ δοκοὶ πατωμάτων νὰ προσαρμόζωνται καλῶς ἐπὶ τῆς ἀνωτάτης ζώνης. Διὰ τὰς δοκοὺς τῶν πατωμάτων ἡ προσαρμογὴ εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ πᾶσαν τρίτην δοκόν, τὸ πολὺ δὲ ἀνὰ 2 μέτρα τῆς δοκοῦ ταύτης ἐξικνουμένης μέχρι τῆς ἐξωτερικῆς παρειᾶς τοῦ τοίχου καὶ ἐκεῖ προσαρμοζομένης.

Τὰ ζευκτὰ τῶν στεγῶν δέον νὰ συνδέωνται πρὸς ἄλληλα ἐγκαρσίως.

Τὰ κενὰ τῶν κουφωμάτων δέον ν' ἀπέχωσιν τῶν ἀκμῶν τοῦ κτιρίου τοὐλάχιστον κατὰ 1,50μ.

Ἄρθρον 13.

Πατώματα καὶ δώματα ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος ἐπὶ λιθοδομῶν ἐδραζόμενα, θὰ κατασκευάζωνται μόνον ἐκ πλακῶν κατὰ μίαν ἢ κατὰ δύο διευθύνσεις ὡπλισμένων καὶ ἐδραζομένων ἐφ' ὅλου τοῦ μήκους τῶν τοίχων ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως δοκῶν, πλὴν τῆς περιπτώσεως τῶν διὰ δοκίδων πατωμάτων, ἐφ' ὅσον τὸ πάχος τῆς ἀντιστοίχου ζώνης εἶναι μεγαλείτερον τοῦ ὁλικοῦ πάχους τοῦ πατώματος, ὁ δὲ ὁπλισμὸς τῶν δοκίδων ἐκτείνεται ἐφ' ὅλου τοῦ πλάτους τῆς ζώνης. Ἐξοχαὶ τῶν πλακῶν πέραν τῶν 0,30 ἀπαγορεύονται ἐφ' ὅσον δὲν ἀποτελοῦσι συνέχειαν πατώματος ἢ δαπέδου δώματος.

Ἡ ἐκ τῆς ἐπικαλύψεως τῶν δωμάτων ἐπιβάρυνσις, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 50 χιλιόγραμμα κατὰ τετρ. μέτρον.

Ἄρθρον 14.

Τὰ ἐλάχιστα πάχη τῶν περιμετρικῶν τῶν κτιρίων τοίχων ἀναλόγως τῆς φύσεως τῶν χρησιμοποιουμένων ὑλικῶν ὁρίζονται ὡς ἑξῆς :

Ὁμοπλινθοδομαὶ ἰσογείων	0,80μ.
Λιθοδομαὶ ὑπογείου	0,80μ.
» ἰσογείου	0,60μ.
Ὁπτοπλινθοδομαὶ ὑπογείου	0,51μ.
» ἰσογείου	0,38μ.
Διὰ τεχνητῶν σιμεντολίθων ὑπογείου	0,51μ.
» » ἰσογείων	0,38μ.
Χυτὸν σκυροκονίαμα ὑπογείου	0,51μ.
» » ἰσογείου	0,38μ.

Εἰς τὰ δύο τελευταῖα συστήματα ἐὰν ἐφαρμοσθῇ διπλοῦς καὶ ἐπαρκῶς διασταυρούμενος ὁπλισμός, δύνανται νὰ περιορισθῶσι τὰ πάχη τῶν τοίχων εἰς 0,38 διὰ τὸ ὑπόγειον καὶ 0,25 διὰ τὸ ἰσόγειον.

Πάντως εἰς περίπτωσιν χρήσεως ὁμοπλίνθων, οἱ περιμετρικοὶ τοῖχοι τῶν ὑπογείων θὰ κατασκευάζωνται ἐξ ἀργολιθοδομῆς πάχους 0,80μ.

Κατὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν ἀντισεισμικῶν οἰκοδομῶν, δύναται νὰ ἐπιτρέπηται διὰ λόγους τεχνικούς, παρέκκλισις ἀπὸ τῶν γενικῶν διατάξεων τοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ, τῶν διεπουσῶν τοὺς διαχωριστικοὺς τοίχους (μεσοτοίχους) πάντως ὅμως μὴ συνεπαγομένη δουλείας καὶ ὑποχρεώσεις πλείονας τῶν ὑπὸ τοῦ ἐν λόγῳ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ προβλεπομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Ἐπισκευαὶ τῶν ἐκ τοῦ σεισμοῦ βλαβέντων κτιρίων.

Ἄρθρον 15.

Αἱ θεμελιώδεις ἐπισκευαὶ αἱ σκοποῦσαι τὴν μεταρρύθμισιν ἢ ἐνίσχυσιν τῶν βλαβέντων ἐκ τῶν σεισμῶν κτιρίων ἢ οὐσιωδῶν αὐτῶν μερῶν θ' ἀφορῶσι τούς τε ὀργανισμοὺς ἀντοχῆς καὶ τοὺς ὀργανισμοὺς συμπληρώσεως αὐτῶν καὶ θ' ἀνταποκρίνωνται ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι πρακτικῶς ἐφικτόν, πρὸς τὰς διατάξεις τῶν προηγουμένων ἄρθρων. Ἐν πάσῃ περιπτώσει καθίσταται ὑποχρεωτικὴ ἡ τήρησις τῶν κατωτέρω.

Ἄρθρον 16.

Εἰς τὰ κτίρια μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμοὺς ὧν τὰ κατακόρυμα φέροντα μέρη ἐβλάβησαν ἐκ τοῦ σεισμοῦ δέον κατὰ κανόνα καὶ ἐν τῷ μέτρῳ τῷ ὑπὸ τῶν σημερινῶν μέσων τῆς δομικῆς τέχνης θεωρουμένῳ δυνατῷ ἡ ἐνίσχυσις νὰ ἐπιτυγχάνῃ τὴν ὅσον ἔνεστι πληρεστέραν ἀποκατάστασιν ὁμοιογενείας τῷ ὀργανισμῷ ἀντοχῆς τοῦ κτιρίου. Ἡ ἀποκατάστασις ὁμοιογενείας νοεῖται οὐ μόνον κατ' ὄροφον, ἀλλὰ ἐπεκτεινομένη καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ κτιρίου, ἀπὸ στέγης μέχρι θεμελίων. Ἡ τοιαύτη ὁμοιογένεια θέλει ἐπιτευχθῇ διὰ τῆς μεταφορᾶς τῶν βαρῶν πατωμάτων καὶ στεγῶν ἀπὸ τῶν τοίχων ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ἔδαφος θεμελιώσεως διὰ σκελετοῦ κατασκευαζομένου ἐξ ὑλικοῦ ὁμοφυοῦς πρὸς τὸ τῶν ὁριζοντίων καὶ κεκλιμένων μερῶν. Τὸ ὁμοφυὲς τοῦ ὑλικοῦ εἶναι ἀπαιτητὸν μόνον προκειμένου περὶ σιδηροπαγῶν πατωμάτων ἢ στεγῶν.

Κατὰ τὴν μελέτην καὶ κατασκευὴν τῶν σκελετῶν τούτων, δέον νὰ ἐξασφαλίζηται κατὰ τὸ δυνατὸν ἡ κατὰ τὰ προηγούμενα ἄρθρα ὁριζομένη στερεὰ σύνδεσις τῶν ὁριζοντίων ἢ κεκλιμένων μερῶν πρὸς τὰ νέα κατακόρυφα καὶ ὁριζόντια μέρη

Ἄρθρον 17.

Αἱ εἰς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀναφερόμενα κτίρια λιθοδομαὶ ἢ πλινθοδομαί, αἱ ἀποτελοῦσαι μέρη τοῦ φέροντος ὀργανισμοῦ, ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς βλάβης αὐτῶν, θὰ ἀνακατασκευάζωνται μετὰ κατεδάφισιν ἢ θὰ ἐπισκευάζωνται τοπικῶς διὰ νέας λιθοδομῆς ἐκ σιμεντοκονίας εἰς τρόπον ὥστε νὰ

συνδέωνται διὰ βαθειῶν προσαρμογῶν μὲ τὰ τοῦ ὑγιοῦς μέρους, ἢ ὄγλος θὰ ἐνισχύωνται ὡς ἔχουν δι' ἐνέσεων ἐκ σιμεντοκονίας γινομένων διὰ πεπιεσμένου ἀέρος. Μετὰ τὰς ἀνωτέρω ἐπισκευὰς αἱ δομαὶ αὗται δύνανται νὰ παραμένωσιν ὡς μέρη τοῦ ὀργανισμοῦ συμπληρώσεως τοῦ κτιρίου συνδεόμενον δεόντως πρὸς αὐτό.

"Αρθρον 18.

Τὰ μέλη τοῦ κτιρίου τὰ ἀνήκοντα καὶ πρὸ τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τοῦ σεισμοῦ εἰς τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως καὶ ὑποστάντα βλάβας λόγῳ ἀδυναμίας ἀντοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ λόγῳ μὴ προσαρμογῆς αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς, δέον ἢ νὰ κατεδαφίζωνται καὶ ἀντικαθίστανται μὲ δομὰς ἐλαφρὰς δυναμένας ν' ἀντέχωσι περισσότερον εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ νὰ ἐπισκευάζωνται καὶ συνδέωνται μετὰ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

"Αρθρον 19.

Τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ ξύλου θὰ ἀντικαθίστανται, τὰ δὲ παραμένοντα τμήματα τῆς κατασκευῆς θὰ ὑπάγωνται εἰς τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων περὶ ξυλίνων σκελετῶν.

"Αρθρον 20.

Ὁμοίως τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος δέον ἢ νὰ κατεδαφίζωνται καὶ ἀνακατασκευάζωνται ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ στατικῶς δρῶντος μήκους αὐτῶν, ἢ, ἐφ' ὅσον εἶναι ἐφικτόν, νὰ ἐνισχύωνται διὰ τῆς περιβολῆς αὐτῶν καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ ἀνωτέρω μήκους, ὑπὸ νέας συνθέτου διατομῆς ἐξασφαλιζομένης τῆς μεταδόσεως τῶν βαρῶν καὶ ἐπὶ τῆς διατομῆς ταύτης.

"Αρθρον 21.

Αἱ ἐνισχύσεις πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ὁμοιογενείας ἐν τῷ στατικῷ ὀργανισμῷ πρέπει νὰ δικαιολογῶνται διὰ στατικοῦ ὑπολογισμοῦ, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ μονορόφων κατοικιῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Γενικαὶ διατάξεις.

"Αρθρον 22.

Διὰ κτίρια καὶ ἐν γένει κατασκευὰς αἱ ὁποῖαι περιβάλλονται ὑπὸ ἐπαρκοῦς ἐλευθέρου χώρου καὶ δὲν προορίζονται πρὸς μόνιμον κατοικίαν πλὴν τοῦ ἀπαραιτήτου προσωπικοῦ διὰ τὴν φύλαξιν αὐτῶν, ὡς ἐπὶ παραδείγματι ναοί, θέατρα, ἀποθῆκαι, κινηματογράφοι, αἴθουσαι ἐν γένει συγκεντρώσεως τοῦ κοινοῦ, καπνοδόχοι, φάροι κλπ. δύναται νὰ ἐπιτραπῇ παρέκκλισις ἀπὸ τῶν διατάξεων τῶν ἀφορώντων τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος κατὰ ὄροφον καὶ ὡς πρὸς τὸ ὅλον κτίριον μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ ἔγκρισιν τῶν σχετικῶν διαγραμμάτων, αὐξανομένων ἐν ἀνάγκῃ τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος ὁριζομένων σεισμικῶν συντελεστῶν.

"Αρθρον 23.

Ἀπαγορεύεται θεμελίωσις οἰκοδομῶν ἐπὶ ἐδάφους ὀλισθαίνοντος ἢ τελματώδους ἢ ἐκ τεχνητῶν ἐπιχώσεων, ἀπαγορεύεται ἐπίσης ἡ ἀνέγερσις οἰκοδομῶν ἐδραζομένων ἐπὶ διαφόρου φύσεως ἐδάφους ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ διὰ τεχνητῶν μέσων ἀποκατάστασις ὁμοιογενείας τοῦ ἐδάφους.

Αἱ θεμελιώσεις τῶν ὁλοσώμων κατασκευῶν τῶν κτιρίων θὰ ἐκτελῶνται διὰ συνεχῶν τοίχων ἐκ λιθοδομῆς μὲ ὑδραυλικὴν κονίαν ἢ ἐκ χονδροῦ σκυροκονιάματος συνδεομένων μεταξύ των.

Χρησιμοποίησις παλαιῶν θεμελίων ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον ἔμειναν ταῦτα μετὰ τὸν σεισμὸν τελείως ἀβλαβῆ, τὸ κατασκευασθησόμενον νέον οἰκοδόμημα δὲν θὰ ἔχῃ ἀριθμὸν ὀρόφων καὶ βάρη μεγαλείτερα τῶν τοῦ ἀρχικοῦ κτιρίου καὶ ἡ ποιότης τῆς λιθοδομῆς εἶναι καλὴ τόσον ἀπὸ ἀπόψεως ὑλικῶν ὅσον καὶ κατασκευῆς.

Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θεμελιώσεως πίεσις μείζων τῶν δύο χιλιογράμμων ἀνὰ τετρ. ἑκατ. λαμβανομένων ὑπ' ὄψει τῆς ἐπιρροῆς ἀνέμου καὶ σεισμοῦ.

Οἱ ξύλινοι σιδηροπαγεῖς ἢ σιδηροῖ σκελετοί, θὰ θεμελιῶνται ἐπὶ γενικῆς ἢ μερικῆς διαστρώσεως εἴτε ἐκ χονδροῦ σκυροκονιάματος εἴτε ἐξ ὡπλισμένου τοιούτου. Ἐπὶ τῆς βάσεως ταύτης θὰ προσαρμόζωνται πλήρως τὰ κατακόρυφα μέρη τοῦ σκελετοῦ, ἄτινα καὶ θὰ συνδέωνται πρὸς ἄλληλα κατὰ τὰς βάσεις διὰ δοκῶν ἐξ ὁμοφυοῦς ὑλικοῦ.

"Αρθρον 24.

Ἅπαντα τὰ ἐν ἄρθροις 4 καὶ 5 ἀναφερόμενα συστήματα, θὰ ὑποβάλωνται εἰς πλήρη στατικὸν ὑπολογισμόν, ἐν ᾧ θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψει καὶ αἱ ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναφερόμεναι ἐπιβαρύνσεις. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς κατὰ τὰ ἄρθρα 7 καὶ 11 προσθέτους ὀρόφους.

"Αρθρον 25.

Πλὴν τῶν ἀπαραιτήτων θυρῶν καὶ παραθύρων, ἀπαγορεύεται ἡ διάνοιξις ἐπὶ τῶν τοίχων ἑτέρων κενῶν, οἷον ἐρμαρίων, καπνοδόχων, ἀγωγῶν κλπ. εἴτε πρόκειται περὶ ἀνομοιογενοῦς στατικοῦ ὀργανισμοῦ εἴτε περὶ ὁμοιογενοῦς ὁλοσώμου.

"Αρθρον 26.

Ἐπί τε τῶν ὁμοιογενῶν καὶ ἀνομοιογενῶν στατικῶν ὀργανισμῶν οὐδεμία ὑπὲρ τὴν ὑδροροὴν λιθόδμητος κατασκευὴ ἐπιτρέπεται, μὴ ἐξαιρουμένων τῶν πατωμάτων εἰς τοὺς γειτονικοὺς μεσοτοίχους καπνοδόχων στηθαίων κλπ. Ἐξαιρετικῶς ἐπιτρέπεται μὴ ὑπερύψωσις τῶν μεσοτοίχων κατὰ 0,50 μ. πρὸς διαμόρφωσιν ἑκατέρωθεν αὐτῶν διπλῆς ὑδροροῆς. Ἐπίσης ἀπαγορεύονται χρησιμοποιήσιμοι χῶροι ὑπὲρ τὸ ἐπίπεδον τῆς ὑδροροῆς. Τὰ στηθαῖα τῶν δωμάτων θὰ κατασκευάζωνται ὑποχρεωτικῶς ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος συνδεομένου πλήρως μετὰ τοῦ δαπέδου τοῦ δώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ποινικαὶ διατάξεις.

"Αρθρον 27.

Ἡ ἐκτέλεσις οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ἐπὶ σεισμοπλήκτων περιοχῶν παρὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχετικῶν ποινικῶν διατάξεων τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ. περὶ σχεδίων πόλεων κλπ. κατὰ τῶν ὑπευθύνων διὰ τὴν παράβασιν.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει τυγχάνουσιν ἐφαρμόσιμοι καὶ αἱ σχετικαὶ διατάξεις περὶ ἑτοιμορρόπων κατασκευῶν.

Ὁσάκις ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία ἐξακριβώσῃ παράβασίν τινα τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος, ἀναγομένην εἴτε εἰς ἀνέγερσιν νέων κτιρίων εἴτε εἰς ἐπισκευὴν παλαιῶν τοιούτων βλαβέντων ἐκ τοῦ σεισμοῦ ἢ παράλειψιν ἐκτελέσεως τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀναγκαίων ἐπισκευῶν ἐπὶ βλαβέντων ἐκ τοῦ σεισμοῦ κτιρίων, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ κτιρίου συγκεντρώσεως κοινοῦ, οἷον ξενοδοχείων, ναῶν, καφενείων, ἐστιατορίων, θεάτρων, ὡς ἐπίσης καὶ μεγάλων οἰκοδομῶν διατεθειμένων κατὰ δωμάτια ἢ διαμερίσματα πρὸς ἐνοικίασιν δίκην ξενοδοχείων, εἰδοποιεῖ τὴν Ἀστυνομικὴν ἀρχήν, ἥτις ἀφείλει ἀμέσως νὰ θέτῃ **εἰς ἀχρησίαν τὸ κτίριον**. Ἐνστάσεις κατὰ τοῦ μέτρου τούτου ὑποβάλλονται διὰ τῆς αὐτῆς ὑπηρεσίας ἢ τῆς Ἀστυνομικῆς ἀρχῆς μόνον εἰς τὸν οἰκεῖον Ἐπιθεωρητὴν τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἀχρηστίας ἀποφάσεως ἐφ' ὧν οὗτος ἀποφαίνεται ἀνεκκλήτως.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Ἰουνίου 1930.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος

Τὰ μέλη

Δ. Λίγκας, Γ. Σίδερης, Γ. Παπανδρέου, Β. Καραπαναγιώτης, Θ. Σοφούλης, Δ. Νότη Μπότσαρης, Β. Δεληγιάννης, Α. Ζάννας.

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸς

Β. Καραπαναγιώτης

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.