23.10.2026 14:43:04
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
VARVARA ZACHARAKI

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Οκτωβρίου 2026 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **6412**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Ε-225/2026

Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων σύνδεσης και λειτουργίας εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) στο ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4001/2011.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον ν. 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ2028/2011 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’78), όπως τροποποιήθηκε ιδίως με τον ν. 5043/2023 και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 1-23.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’179) και ειδικότερα το άρθρο 132 του νόμου.

3. Τον ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 129) και ιδίως του άρθρου 66 αυτού.

4. Το Κεφάλαιο Γ’ του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 17.

5. Την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.

6. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει μετά την επανέκδοσή του με την απόφαση ΡΑΕ 1412/2020 (Β’4658, κωδικοποιημένη έκδοση) και την τροποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ 1572/2020 (Β’5484), 609/2021 (Β’3500), 807/2021 (Β’5025), 1000/2021 (Β’6255), 98/2022 (Β’725), 585/2022 (Β’3426), 821/2022 (Β’119), 861/2022 (Β’6065) και την απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Ε-94/2023 (Β’5147 και Β’5247), Ε-135/2024, Ε-89Α/2025 και Ε-115/2026 (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»).

7. Την υπό στοιχεία Ι-404715/04.11.2025 (ΔΝΣ/21602/03.11.2025) ηλεκτρονική επιστολή του ΑΔΜΗΕ «Εισήγηση για την διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων και εξέταση των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε., κατ’ εφαρμογή της παρ. 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011» και τα συνημμένα αυτής.

8. Την υπό στοιχεία Ι-418601/23.06.2026 συμπληρωματική επιστολή του ΑΔΜΗΕ «Επικαιροποιημένα έγγραφα της εισήγησης για την διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων και εξέταση των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε., κατ’ εφαρμογή της παρ. 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011» (ΔΝΣ/20979/23.06.2026).

9. Τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ στο διάστημα από 25.06.2026 έως 15.07.2026[1] επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, όπως επικαιροποιήθηκε δια του ως άνω 8ου σχετικού για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και την εξέταση των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ, κατά την οποία δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΑΕΥ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:

Α. Νομοθετικό πλαίσιο

Επειδή, κατά το άρθρο 22 του ν. 4001/2011 «Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας… συμπεριλαμβα-νομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την …ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης…» και κατά το άρθρο 32 του ίδιου νόμου «1. Οι πράξεις και αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ, … δημοσιοποιούνται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως….».

Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 132 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4951/2022 «Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)» αναφέρονται τα κάτωθι (Παράγραφοι 11, 12 και 13):

«11. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

(α) μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι είκοσι κιλοβάτ (20 KW),

(β) εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή περιορισμών του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής,

(γ) σταθμοί ισχύος μέχρι δύο μεγαβάτ (2MW) που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς με σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς,

(δ) σταθμοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται μετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση και

(ε) πρόσωπα, στις εγκαταστάσεις ή μονάδες των οποίων παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με μη συμβατικές μεθόδους και ως συνέπεια άσκησης της κύριας δραστηριότητάς τους, άλλης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

12. Με απόφαση της Ρ.Α.ΑΕ.Υ. δημιουργείται μητρώο εξαιρέσεων στο οποίο καταγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης για τις περ. (α), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 10. Ειδικώς οι περιπτώσεις συνδρομής των προϋποθέσεων εξαίρεσης υπό (α), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 10 που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύσιμα της παρ. 2 του άρθρου 132Α.

Στον Κανονισμό Αδειών που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 135 εξειδικεύεται η διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων.

13. Ειδικά για την περ. β’ της παρ. 11, η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή Ε.Σ.Μ.Η.Ε., ανάλογα με το σημείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για τον σκοπό αυτόν τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται με απόφαση

1 https://www.raaey.gr/energeia/diavoulefseis/127152/

του αρμόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Διαχειριστή [...]».

Β. Επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ

Επειδή, με την υπό σχετικό 7 ηλεκτρονική επιστολή του ο ΑΔΜΗΕ σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του ν.4001/2011 υπέβαλε στην Αρχή τα πέντε (5) ακόλουθα έγραφα:

1. Το Έντυπο αίτησης σύνδεσης εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ), το οποίο πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον Συμβεβλημένο με τον ΑΔΜΗΕ Χρήστη, προς την αρμόδια Διεύθυνση του Διαχειριστή (ΔΣΣΑΣ).

2. Ενημερωτικό έντυπο με τους όρους και τις τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής,

3. Τη διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), στην οποία περιγράφονται τα βήματα της διαδικασίας και οι ενέργειες του ΑΔΜΗΕ και του Χρήστη σε αυτό το πλαίσιο.

4. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας υποβολής αιτήματος, που απεικονίζει παραστατικά τα περιγραφόμενα βήματα στην παραπάνω (στοιχείο 3) Διαδικασία, για την καλύτερη κατανόηση τους από τους Χρήστες, και

5. Πρότυπο, εν είδει υποδείγματος, Σχέδιο Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή (Η/Ζ) στο οποίο περιλαμβάνονται οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την σύνδεση καθώς και κάθε άλλη συμβατική υποχρέωση των μερών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή της Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης και ο Χρήστης αποκτά το δικαίωμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ.

Επειδή, τα ανωτέρω στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον ΑΔΜΗΕ κρίθηκαν αρκούντως αναλυτικά και επεξηγηματικά επί της διαδικασίας, ωστόσο διαπιστώθηκε από την Αρχή ότι στα υποβληθέντα κείμενα απουσίαζαν τα απαραίτητα χρονικά ορόσημα σε σχέση με (i) την επεξεργασία του αιτήματος σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, (ii) τη διαπίστωση της πληρότητας, (iii) την υποβολή του αρχικού σχεδίου και την οριστικοποίηση της Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης καθώς και (iv) το χρονικό περιθώριο ανάρτησης των στοιχείων του εφεδρικού Η/Ζ στο σχετικό Μητρώο του ΑΔΜΗΕ. Απόρροια τούτου ζητήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η συμπλήρωσή τους με τα εν λόγω χρονικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητά τους και να τεθούν εν συνεχεία σε ΔΔ.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, ο ΑΔΜΗΕ επανήλθε άμεσα με το 8ο σχετικό έγγραφό του συμπληρώνοντας τα έντυπα (α) της διαδικασίας σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ και (β) του διαγράμματος ροής της διαδικασίας με τα ζητηθέντα στοιχεία.

Επειδή, κατόπιν τούτου τα έγγραφα της διαδικασίας κρίθηκαν κατ’ αρχάς πλήρη από τη ΡΑΑΕΥ και τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση (σχετικό 9), κατά την οποία δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Επειδή, η Αρχή, αφού αξιολόγησε την πρόταση του Διαχειριστή, και έλαβε υπόψη της τα εξής:

1. Το γεγονός ότι για την κατάρτιση της εν λόγω διαδικασίας και των σχετικών εγγράφων και συνοδευτικών εντύπων έγινε χρήση της υφιστάμενης ευρείας εμπειρίας και γνώσης καθώς υλικού του ΑΔΜΗΕ που προέκυψαν από ανάλογες εν γένει περιπτώσεις (ενδεικτικά σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 8 και 27 του ν. 4951/2022), συνεπώς υπάρχει εξοικείωση των Χρηστών καθώς και του Διαχειριστή για την άμεση και άνευ προβλημάτων εφαρμογή τους.

2. Ότι τα χρονικά ορόσημα που τέθηκαν κατόπιν σύστασης της Αρχής για την εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης και σύναψη των συμβάσεων σύνδεσης των εφεδρικών Η/Ζ κρίνονται ικανοποιητικά ως προς την συντομότερη δυνατή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων και την ικανοποίηση των αναγκών των Χρηστών, και

3. Ότι η πρόβλεψη του Διαχειριστή για την ανάρτηση των στοιχείων των αιτήσεων σύνδεσης και ιδίως των ημερομηνιών υποβολής, εξέτασης και διεκπεραίωσης είναι στη σωστή κατεύθυνση και απολύτως σύμφωνη με τις κατευθύνσεις της Αρχής για τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διαχείριση των αιτήσεων, την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση όλων των Χρηστών και την εν τοις πράγμασι τεκμηρίωση τήρησης του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας.

έκρινε ότι πληροί τις βασικές αρχές που έχουν τεθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4001/2011 και τις εν γένει προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη μέγιστη διαφάνεια και την ισότιμη αντιμετώπιση των Χρηστών.

Για τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 22 και 132 παράγραφος 13 του ν.4001/2011:

1. Την έγκριση της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ επί της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων σύνδεσης και λειτουργίας εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) στο ΕΣΜΗΕ καθώς και των συνοδευτικών τους κειμένων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Αρχής καθώς και την κοινοποίηση στον ΑΔΜΗΕ προκειμένου να αναρτηθεί από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής στην ιστοσελίδα του σε ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιμη θέση.

3. Καλεί το Διαχειριστή να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και να επικαιροποιεί σε τουλάχιστον μηνιαία βάση Μητρώο με τις αιτήσεις για τη σύνδεση των εφεδρικών Η/Ζ στο ΕΣΜΗΕ όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά α) η θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού και (β) οι ημερομηνίες (i) υποβολής της αίτησης σύνδεσης, (ii) διεκπεραίωσης του αιτήματος, (iii) αίτησης και σύναψης της πρόσθετης συμφωνίας σύνδεσης και (iv) σύνδεσης και θέσης σε εφεδρική λειτουργία του Η/Ζ. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ενημερώνει σε ετήσια βάση απολογιστικά την Αρχή για τα αιτήματα σύνδεσης εφεδρικών Η/Ζ που υποβλήθηκαν, το χρόνο που απαιτήθηκε για την εξέτασή τους και εν γένει διεκπεραίωσή τους καθώς και τα νέα εφεδρικά Η/Ζ που συνδέθηκαν στο ΕΣΜΗΕ. Στο εν λόγω ενημερωτικό σημείωμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά για τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας και εφόσον κρίνεται απαραίτητο πρόταση βελτιστοποίησής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4001/2011, η παρούσα απόφαση δύναται να προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Το έντυπο αίτησης σύνδεσης εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ).

2. Οι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής.

3. Η διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ).

4. Το διάγραμμα ροής της διαδικασίας υποβολής αιτήματος.

5. Το Πρότυπο Σχέδιο Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή (Η/Ζ).

ΑΔΜΗΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.

Αίτηση για Σύνδεση Εφεδρικού Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγό/ά Ζεύγος/η – Η/Ζ)

- περ. (β) της παρ. 11 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει

Με το παρόν αιτούμαστε την κατάρτιση και υπογραφή Πρόσθετης Συμφωνίας για τη σύνδεση εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Στοιχεία Αιτούντος

1. Στοιχεία Χρήστη (Εταιρίας)			
Επωνυμία			
Διακριτικός τίτλος			
2. Έδρα			
Διεύθυνση			
		Τ.Κ.	
Τηλέφωνο(-α)			
e-mail(s)			
ΑΦΜ			
ΔΟΥ			
3. Υπεύθυνος επικοινωνίας			
Ονοματεπώνυμο			
Διεύθυνση			
		Τ.Κ.	
Τηλέφωνο(-α)			
e-mail(s)			
Παρατηρήσεις			

Β. Στοιχεία Εγκατάστασης

1. Στοιχεία Περιοχής Εγκατάστασης	
Θέση	
Δημοτική Ενότητα	
Δήμος	
Περιφερειακή Ενότητα	
Περιφέρεια	
2. Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ	
Αρ. Σύμβασης	
3. Ισχύς Τροφοδοτούμενης από το Η/Ζ εγκατάστασης	
Ισχύς Καταναλώσεων	
4. Υ/Σ ή ΚΥΤ	
Όνομα	
Επίπεδο Τάσης σύνδεσης	
5. Πλήθος Η/Ζ	
Παρατηρήσεις	

Γ. Στοιχεία Η/Ζ

1ο Η/Ζ	
Κατασκευαστής & τύπος κινητήρα (ανά Η/Ζ)	
Ονομαστική μηχανική ισχύς συνεχούς λειτουργίας κινητήρα	kW
Κατασκευαστής & τύπος γεννήτριας	
Ονομαστική φαινόμενη ισχύς γεννήτριας	kVA
Τάση γεννήτριας	V
Είδος Η/Ζ	☐ Σταθερό ☐ Φορητό
Διάταξη μεταγωγής	
Μεταγωγή	☐ Χειροκίνητη ☐ Αυτόματη
Παραλληλισμός με το Σύστημα	☐ Ναι Διάρκειας …… ms/s ☐ Συνολική εγκατάσταση
Παρατηρήσεις	

2ο Η/Ζ	
Κατασκευαστής & τύπος κινητήρα (ανά Η/Ζ)	
Ονομαστική μηχανική ισχύς συνεχούς λειτουργίας κινητήρα	kW
Κατασκευαστής & τύπος γεννήτριας	
Ονομαστική φαινόμενη ισχύς γεννήτριας	kVA
Τάση γεννήτριας	V
Είδος Η/Ζ	☐ Σταθερό ☐ Φορητό
Διάταξη μεταγωγής	
Μεταγωγή	☐ Χειροκίνητη ☐ Αυτόματη
Παραλληλισμός με το Σύστημα	☐ Ναι Διάρκειας …… ms/s ☐ Συνολική εγκατάσταση
Παρατηρήσεις	

Συνημμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Δ. Έγγραφα που προσκομίζονται

☐	01.	**Υπεύθυνη Δήλωση** σύμφωνα με υπόδειγμα
☐	02.	**Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα** με τον τρόπο σύνδεσης του Η/Ζ.
☐	03.	**Νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας** σύμφωνα με συνημμένη λίστα.
☐	04.	**Τεχνική περιγραφή και φυλλάδια της Μεταγωγής**
☐	05.	**Τεχνικά φυλλάδια του Η/Ζ**
Παρατηρήσεις		

Ημερομηνία ……./……../20….

Ο/Η Δηλ……

……
(*Υπογραφή-Σφραγίδα*[1])

[1] Υπογράφεται ηλεκτρονικά στο pdf (μέσω gov)

Σημείωση: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, cloud, κ.α.) σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση mailto:: **DSSAS_grammateia@admie.gr** προς ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ και **mkamilaki@admie.gr**, συνοδευόμενο από το σύνολο των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.



ΑΔΜΗΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση και λειτουργία εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής

1. Η τροφοδότηση μέρους ή ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Χρήστη του Συστήματος από Ηλεκτροπαραγωγό(ά) Ζεύγος(η) (στο εξής Η/Ζ), επιτρέπεται αποκλειστικά για τα χρονικά διαστήματα διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή λόγω προγραμματισμένης διακοπής ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του Συστήματος. Η λειτουργία του Η/Ζ σε χρονικά διαστήματα που η λειτουργία του Συστήματος ή/και του Δικτύου είναι κανονική επιτρέπεται μόνο, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και αποκλειστικά για λόγους τακτικών δοκιμών, ώστε να διαπιστώνεται η ετοιμότητα λειτουργίας του Η/Ζ. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του Η/Ζ απαιτείται η σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Συστήματος.
2. Η λειτουργία του Η/Ζ επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπτεται για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους και όταν η εν λόγω διακοπή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Χρήστη.
3. Δεν επιτρέπεται η τροφοδότηση φορτίων που ανήκουν σε διαφορετικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από το ίδιο Η/Ζ (ήτοι συνδεδεμένες βάσει διαφορετικών Συμβάσεων Σύνδεσης). Το Η/Ζ χωροθετείται εντός της εγκατάστασης που τροφοδοτεί.
4. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με την ηλεκτροδότηση από το Σύστημα ή η τροφοδότηση τμήματος του Συστήματος από το Η/Ζ . Η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με την ηλεκτροδότηση από το Σύστημα μπορεί να επιτραπεί, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μόνο για πολύ μικρά διαστήματα (πχ. 1’) κατά την φάση εκτέλεσης της μεταγωγής των φορτίων από το Η/Ζ στο Σύστημα.
5. Η επιλογή του μεγέθους του Η/Ζ ανήκει στην αρμοδιότητα του εκάστοτε Χρήστη και εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος των φορτίων που πρόκειται να τροφοδοτηθούν
6. Η μεταγωγή των φορτίων της εγκατάστασης από το Σύστημα στο Η/Ζ και αντίστροφα επιτυγχάνεται με δύο διακόπτες με αλληλο-μανδάλωση (μηχανική ή/και ηλεκτρική). Η διάταξη μεταγωγής μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη. Η κατασκευή του διακόπτη πρέπει να διασφαλίζει την αποφυγή μονοπολικής ζεύξης ή απόζευξης καθώς και την ενδεχόμενη γεφύρωση των εκατέρωθεν φάσεων σε περίπτωση χειρισμού αυτού υπό τάση ή και φορτίο. Απαιτείται να διακρίνεται ευκρινώς η εκάστοτε θέση αυτού (προς το Σύστημα ή το Η/Ζ) με κατάλληλες πινακίδες και επισημάνσεις. Ο Χρήστης μεριμνά για τη

σήμανση της διάταξης με ενδεικτική αναγραφή: «Απαγορεύεται η επέμβαση στη διάταξη χωρίς την έγκριση του ΑΔΜΗΕ».

7. Η μεταγωγή από το Η/Ζ στο Σύστημα θα πρέπει να γίνεται εφόσον η τάση στο Σύστημα έχει τα κανονικά χαρακτηριστικά της, για επαρκές χρονικό διάστημα (π.χ. 1 λεπτό της ώρας).
8. Η μεταγωγή πρέπει να είναι 4-πολική, δηλαδή να διακόπτονται οι τρεις φάσεις και ο ουδέτερος αγωγός, ανεξαρτήτως του συστήματος σύνδεσης των γειώσεων (ΤΤ ή ΤΝ).
9. Ο Χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά και συμμορφώνεται με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, είτε τροφοδοτείται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, είτε από το Η/Ζ. Ιδίως για την εγκατάσταση του Η/Ζ, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του υπο-κεφαλαίου 551 του Προτύπου.
10. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή π.χ., ως προς τα ελάχιστα τεχνικά όρια λειτουργίας του Η/Ζ, το χώρο εγκατάστασης του Η/Ζ, τις προστασίες κ.λπ., και η ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642/26.7.2006 (ΦΕΚ Β’ 1222 5.9.2006) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 130414 (ΦΕΚ Β’ 4825/24.12.2019), εφόσον αυτά έχουν εφαρμογή.
11. Ο ΑΔΜΗΕ ελέγχει (με επιτόπιο έλεγχο ή απομακρυσμένα) τα τεχνικά στοιχεία των διατάξεων μεταγωγής και αλληλασφαλίσεων του Η/Ζ. Σε περίπτωση μη επαρκούς υλοποίησής τους , ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απενεργοποίηση του Η/Ζ μέχρι αυτές να εφαρμοστούν.
12. Ο Χρήστης οφείλει να υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ όλες τα τεχνικά στοιχεία των διατάξεων του Η/Ζ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την θέση σε λειτουργία του Η/Ζ. Αν εκ των υστέρων προκύψουν αλλαγές σε αυτές ή σε άλλα στα στοιχεία του Η/Ζ, τότε ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον ΑΔΜΗΕ και να υποβάλλει τα νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να διαθέτει τα τελικά στοιχεία της εγκατάστασής Η/Ζ του Χρήστη.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων 23/06/2026
Α. Π.: Ι-418601


ΑΔΜΗΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού/ών ζεύγους/ών (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής

1. Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Διεύθυνση (ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ) του ΑΔΜΗΕ, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος και τα τεχνικά στοιχεία του/των Η/Ζ. Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:
   - Νομιμοποιητικά έγγραφα του Χρήστη.
   - Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα), στην οποία θα δηλώνονται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη - Η/Ζ) συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ.
   - Τεχνική περιγραφή και Τεχνικά Φυλλάδια της Μεταγωγής.
   - Τεχνικά Φυλλάδια Η/Ζ
2. Παραλαβή και εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Δ/νση του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για τη σύνδεση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη - Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση φορτίων.
3. Ενημέρωση του Χρήστη εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την πληρότητα του Αιτήματος ή τις πιθανές ελλείψεις. Εφόσον ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι πλήρης ξεκινά η διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου της Πρόσθετης Συμφωνίας. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο Χρήστης ενημερώνεται να προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα και με την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων το αίτημα καταστεί πλήρες και ενημερώνεται ο Χρήστης.
4. Υποβολή από τον Χρήστη προς έλεγχο των ρυθμίσεων προστασίας και των μανδαλώσεων της εγκατάστασης του Χρήστη, εξαιτίας της εγκατάστασης και λειτουργίας του Η/Ζ, εφόσον απαιτούνται από τον ΑΔΜΗΕ.
5. Εφόσον ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι πλήρης, έχουν εγκριθεί από τον ΑΔΜΗΕ οι ανωτέρω ρυθμίσεις προστασίας και μανδαλώσεις της εγκατάστασης του Χρήστη και τα δηλωθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ συντάσσεται από τον ΑΔΜΗΕ και αποστέλλεται προς τον Χρήστη (εντός διαστήματος δύο (2) μηνών) σχέδιο Πρόσθετης Συμφωνίας για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι ειδικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

6. Κατόπιν της λήψης των σχολίων του Χρήστη επί του σχεδίου του κειμένου Πρόσθετης Συμφωνίας για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή και του ελέγχου των Νομιμοποιητικών Εγγράφων του ο ΑΔΜΗΕ οριστικοποιεί το κείμενο της Πρόσθετης Συμφωνίας εντός διαστήματος ενός (1) μηνός και το αποστέλλει προς υπογραφή στον Χρήστη. Η σύναψη της Πρόσθετης Συμφωνίας ολοκληρώνεται με την υπογραφή της από τον ΑΔΜΗΕ.
7. Μετά την υπογραφή της Πρόσθετης Συμφωνίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο αιτών υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΥΑ ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/44608/534 (ΦΕΚ Β’ 1976/22.05.2020): «Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής», η οποία κοινοποιείται και στον ΑΔΜΗΕ.
8. Ο ΑΔΜΗΕ τηρεί Μητρώο Εφεδρικών Η/Ζ, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπό του και στο οποίο εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Πρόσθετης Συμφωνίας, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :
   - Ημερομηνία υποβολής αίτησης – Αριθμός Πρωτοκόλλου
   - Επωνυμία αιτούντος
   - Στοιχεία σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης (αριθμός σύμβασης, αρ. Πρωτοκόλλου, ημερομηνία υπογραφής)
   - Στοιχεία θέσης εγκατάστασης (θέση, Δήμος, κ.λπ.)
   - Συνολική ισχύς εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής
   - Στοιχεία Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης (αριθμός σύμβασης, αρ. Πρωτοκόλλου, ημερομηνία υπογραφής)
   - Ημερομηνία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Η/Ζ στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων 23/06/2026
Α. Π.: Ι-418601



(*) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- ΕΚΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΔΜΗΕ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

μεταξύ



της εταιρείας

«**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.**»

και του

ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

«**…….** »

για τη σύνδεση του
Εφεδρικού Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος …….. kVA
στις εγκαταστάσεις του Χρήστη,
του Δήμου ……..,
της Περιφερειακής Ενότητας ……, της Περιφέρειας …….

Αριθμός Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης: ΑΔΜΗΕ/ΠΣΣ_……/20…..

Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης Η/Ζ της ……..

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την …… , μεταξύ:

Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.**», η οποία εδρεύει ……., έχει Α.Φ.Μ. …… και εκπροσωπείται νόμιμα από…… , ως Κύριος και Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία θα ονομάζεται στο εξής **Διαχειριστής Συστήματος ή ΑΔΜΗΕ** και

Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «……» και το διακριτικό τίτλο «…… Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην ……, οδό ……., Τ.Κ. ……, έχει Α.Φ.Μ. ……, Δ.Ο.Υ. ……. όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ……, η οποία θα ονομάζεται στο εξής **Χρήστης**,

Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή περιορισμών του Συστήματος. Για τη λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται η σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή.

Επειδή για τους Χρήστες που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίοι εγκαθιστούν εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, φορέας ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθμού είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 132 §11 περ. (β) του ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ρητώς προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής, εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή περιορισμών του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής.

Επειδή η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραπάνω εξαίρεσης, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή Ε.Σ.Μ.Η.Ε., ανάλογα με το σημείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για τον σκοπό αυτόν τηρείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

Επειδή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του Διαχειριστή του Συστήματος κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση ……. ΡΑΑΕΥ.

Επειδή για την έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών η παρούσα Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης απαιτείται να κατατεθεί από τον φορέα λειτουργίας

Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης Η/Ζ της …….

του σταθμού στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/44608/543 ΦΕΚ Β 1976/ 2020).

Επειδή ο ΑΔΜΗΕ ως Κύριος και Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει βάσει του σκοπού του πρόσβαση στο Σύστημα και υπογράφει Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης με τους όρους της οποίας καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του Συστήματος προς όφελος των Χρηστών, καθώς και των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων τους που συνδέονται στο Σύστημα.

Επειδή έχει υπογραφεί μεταξύ του ΑΔΜΗΕ ως Κύριου και Διαχειριστή του Συστήματος και του Χρήστη η Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα ΑΔΜΗΕ ……/20…..

Επειδή, ο Χρήστης επιθυμεί τη σύνδεση στο Σύστημα του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος ……. kVA, εντός των εγκαταστάσεών του ……, στου Δήμο ……., της Περιφερειακής Ενότητας ……, της Περιφέρειας …… και έχει υποβάλει το υπ’ αριθμ. ..... αίτημα στον ΑΔΜΗΕ, με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση των εγκαταστάσεών του.

Ήδη τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι:

1. Ο Χρήστης, οι εγκαταστάσεις του οποίου τροφοδοτούνται από το Σύστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Σύμβαση Σύνδεσης για τη σύνδεση …… στη θέση «……» των Δημοτικών Ενοτήτων ……, των Δήμων ……, της Περιφερειακής Ενότητας ……, της Περιφέρειας ……., έχει εγκαταστήσει Η/Ζ με καύσιμο πετρέλαιο, ισχύος …… kVA με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση των ως άνω εγκαταστάσεών του σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή λόγω προγραμματισμένης διακοπής ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του Συστήματος.

2. Η εγκατάσταση εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής του Χρήστη θα χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις και για όσο χρονικό διάστημα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα και όταν η διακοπή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Χρήστη.

3. Ο Χρήστης αποδέχεται να λάβει όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί λήψης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις του.

4. Ο Χρήστης υποχρεούται με δαπάνες του να έχει εγκαταστήσει κατάλληλες τεχνικές διατάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΔΜΗΕ, και τα οριζόμενα στους όρους και τις προϋποθέσεις για την σύνδεση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη – Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής.

6. Εφόσον στο μέλλον διαπιστωθεί από όργανα του ΑΔΜΗΕ ότι οι διατάξεις ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί από τον Χρήστη δεν λειτουργούν ορθά, θα πρέπει ο Χρήστης με δαπάνες

Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης Η/Ζ της ……..

του να τις αποκαταστήσει. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δε συμμορφωθεί με τα παραπάνω, ι ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη μέχρι την συμμόρφωση του.

7. Ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει καμιά ευθύνη έναντι του Χρήστη ή των προσώπων που ανήκουν στο προσωπικό του ή στο προσωπικό των εργολάβων του ή των προσώπων που συνδέονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς ή οποιουδήποτε τρίτου, για την, για οποιοδήποτε λόγο, κακή κατασκευή ή μη κανονική λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας, μεταγωγής και προστασίας. Η επέμβαση του Χρήστη σε αυτές δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από άδεια του ΑΔΜΗΕ.

8. Για κάθε ατύχημα ή ζημιά που τυχόν θα προκληθεί από παράλληλη λειτουργία της εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του Χρήστη με το Σύστημα ή από τυχόν τροφοδότηση του Συστήματος από την εφεδρική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του, ο Χρήστης θα φέρει όλη την ευθύνη και θα είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει στο ακέραιο τον ΑΔΜΗΕ ή όποιον άλλο υποστεί βλάβη από μια τέτοια ζημιά ή ατύχημα, απαλλάσσοντας τον ΑΔΜΗΕ από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

9. Η παρούσα πρόσθετη συμφωνία λύεται αυτοδικαίως με την αποξήλωση και απομάκρυνση του Η/Ζ από την εγκατάσταση του Χρήστη κατόπιν σχετικής δήλωσής του.

10. Η παρούσα Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης ισχύει για την ως άνω αίτηση του Χρήστη και θα αποτελεί μετά την υπογραφή της, αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αριθμ. ΑΔΜΗΕ ……/20…… Σύμβασης Σύνδεσης που έχει υπογραφεί.

11. Οι όροι και προϋποθέσεις για την σύνδεση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη – Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ……. Απόφαση της ΡΑΑΕΥ, δεσμεύουν τον Χρήστη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

12. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ως άνω αίτησης του Χρήστη, θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ο ΑΔΜΗΕ.

Σε πίστωση όλων των προαναφερθέντων, καταρτίσθηκε αυτή η Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης στο Σύστημα σε δύο (2) αντίτυπα τα οποία υπέγραψαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων Μερών. Το κάθε ένα (1) από τα συμβαλλόμενα Μέρη έλαβε από ένα (1) υπογεγραμμένο αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Χρήστη Για τον ΑΔΜΗΕ

Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης Η/Ζ της .....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διάταξης Μεταγωγής
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Ζ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2026

Ο Αντιπρόεδρος του Κλάδου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**
02064122310260018